



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**Fundação Universidade Federal do ABC**  
**Pró-reitoria de Administração**  
**Comissão Especial de Licitações**

Avenida dos Estados, 5001 - Bloco A - Torre 1 - 2º andar - Bairro Santa Terezinha - Santo André - SP  
CEP 09210-580 - Fone: (11) 3356.7536  
[cel@ufabc.edu.br](mailto:cel@ufabc.edu.br)

**RDC ELETRÔNICO Nº 01/2016**  
**PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 01**

Santo André, 12 de maio de 2016.

Processo: 23006.001286/2015-16

Trata-se o presente processo da contratação de empresa para a prestação de serviços de elaboração de projetos executivos, execução de obras e instalações para obtenção do AVCB do Campus São Bernardo do Campo da Fundação Universidade Federal do ABC – UFABC.

**QUESTIONAMENTO**

Prezados Senhores, vimos através deste solicitar esclarecimento quanto ao Item :

9.3.4.3.1. Quanto à capacitação técnica-profissional: apresentação de Certidão de Acervo técnico - CAT, expedida pelo CREA/CAU da região pertinente, em nome dos responsáveis técnicos descritos nos itens 9.3.4.1.1, 9.3.4.1.2 e 9.3.4.1.3, comprovando a execução de obra/serviços de características técnicas similares, em edifícios públicos ou privados, cujas parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo são os seguintes:  
d. Execução de sistema de proteção contra descargas atmosféricas para uma edificação de no mínimo 30.000 m2.

**QUESTIONA-SE:**

Entendemos que está área solicitada refere-se a 50% do total de área construída dos prédios que compõem o Campus São Bernardo da Universidade. Sendo assim podemos somar atestados até chegar a este total de 30.000m2??

No aguardo de um breve retorno, desde já agradeço.

Grata

**RESPOSTA**

Em atenção ao primeiro pedido de esclarecimento apresentado para o RDC nº 01/2016, informamos que será admitido o somatório de atestados para comprovação da metragem informada.

**COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO**

Portaria UFABC nº. 105, publicada no DOU de 19/04/2016