



BLOCO ZETA - COBERTURA





BLOCO ZETA - CORTE A-A

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E DE REVESTIMENTO (CMAR)				
GRUPO/DIVISÃO	PISO	PAREDE E DIVISÓRIA	TETO E FORRO	FACHADA
D / D-4	CLASSE I, II-A, III-A ou IV-A	CLASSE I, II-A ou III-A	CLASSE I, II-A	CLASSE I e II-B




BLOCO ZETA - CORTE B-B



SUBSTITUI O PROJETO 209529/3548708/2014

QUANTITATIVO ELEMENTOS DO SPCL DESTA PAVIMENTO			
ITEM	QUANTITATIVO	ÍCONES	QUANTIDADE
1	1	[Ícone]	0
2	0	[Ícone]	0
3	1	[Ícone]	0
4	0	[Ícone]	0
5	0	[Ícone]	0
6	0	[Ícone]	0
7	0	[Ícone]	0
8	0	[Ícone]	0
9	0	[Ícone]	11
10	0	[Ícone]	0

LEGENDA PADRÃO BOMBEIRO			
Conforme Instrução Técnica 4/19 do Decreto Estadual 63.911/19			
[Ícone]	EXTINTOR DE CARGA D'ÁGUA (2-A)	[Ícone]	PONTO (BICO DE SPRINKLER)
[Ícone]	EXTINTOR DE CARGA DE PÓ BC (20-BC)	[Ícone]	ÁREA PROTEGIDA PELO SISTEMA DE CHUVEIRO AUTOMÁTICOS
[Ícone]	EXTINTOR DE CARGA DE DIOXÍDEO DE CARBONO (CO2)	[Ícone]	REGISTRO DE RECALQUE PARA SISTEMAS DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS
[Ícone]	EXTINTOR DE CARGA DE PÓ BC TIPO SOBRESSERRODAS	[Ícone]	AVISADOR SONORO E VISUAL (COM SIRENE)
[Ícone]	HIDRANTE SIMPLES	[Ícone]	DETECTOR DE CALOR PONTUAL
[Ícone]	REGISTRO DE RECALQUE COM VÁLVULA DE RETENÇÃO	[Ícone]	DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL
[Ícone]	REGISTRO DE RECALQUE SEM VÁLVULA DE RETENÇÃO	[Ícone]	DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL ENTRE-FORRO
[Ícone]	REGISTRO DUPLO DE RECALQUE SEM VÁLVULA DE RETENÇÃO	[Ícone]	DETECTOR DE FUMAÇA LINEAR
[Ícone]	ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO (BOTEIRA TIPO LIGA-DESLIGA)	[Ícone]	DETECTOR DE FUMAÇA LINEAR ENTRE-FORRO
[Ícone]	BOMBA DE INCÊNDIO	[Ícone]	DETECTOR DE GÁS PONTUAL
[Ícone]	RESERVA DE INCÊNDIO	[Ícone]	CENTRAL PREDIAL DE GLP OU GÁS NATURAL
[Ícone]	VASO SOB PRESSÃO	[Ícone]	DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE SAÍDA
[Ícone]	TANQUE HORIZONTAL ACIMA DO SOLO (SUPERFÍCIE)	[Ícone]	SAÍDA FINAL DA ROTA
[Ícone]	TANQUE VERTICAL ACIMA DO SOLO (ELEVADO)	[Ícone]	CHAVE ELÉTRICA SECUNDÁRIA
[Ícone]	ÁREAS FRIAS	[Ícone]	CHAVE ELÉTRICA PRINCIPAL
[Ícone]	ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME	[Ícone]	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ (ODL)
[Ícone]	CENTRAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME	[Ícone]	PARA-RAIO
[Ícone]	BATERIA DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME	[Ícone]	BARRA ANTIPÂNICO
[Ícone]	PANEL REPELIDOR DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME	[Ícone]	PORTA DE CORRER COM SISTEMA DE ABERTURA AUTOMÁTICO
[Ícone]	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA	[Ícone]	ACESSO DE VANTURA NA EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO
[Ícone]	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA À PROVA DE EXPLOSAO E PÓ	[Ícone]	ESCALADA DE SEGURANÇA COM RESISTENCIA AO FOGO
[Ícone]	GRUPO MOTOGERADOR	[Ícone]	LOCAL CONFINADO



PLANTA DE SITUAÇÃO DO BLOCO ZETA SEM ESCALA

Universidade Federal do ABC
Campus São Bernardo do Campo

PROJETO: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC
PROJETO: ENG. GUSTAVO CAETANO 5064044558
OCUPAÇÃO PRINCIPAL (D-4): SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO (SPCI)

ALAMEDA DA UNIVERSIDADE, S/Nº - BAIRRO ANCHIETA - SÃO BERNARDO-SP
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS 1:150 02/09/2020

Z BOM
25/25

Projeto: CLIENTES - CAETANO FIRE/UFABC - SBC/BLOCO ZETA - FOLHA (25-25) - COB-COR.dwg