



CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E ÁREAS DE RISCOS QUANTO A OCUPAÇÃO			
GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO
E-1	ESCOLA	E-1	ESCOLA
RISCO BAIXO = 300 MJ / m ²			

Andre Silva Faria
1º Tenente

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (CMAR)	
TETO / FORRO / RECEPÇÃO / QUARTOS / SALAS / COZINHA / WCS	CLASSE II A
LAVANDERIA / GARAGEM / COPA / ÁREA SERV. / ESCADA / HALL	CLASSE I
COBERTURA	CLASSE III B
PAREDE / ACABAMENTO	
RECEPÇÃO / QUARTOS / SALAS / COZINHA / WCS	CLASSE III A
LAVANDERIA / GARAGEM / COPA / ÁREA SERV. /	
PAREDE / REVESTIMENTO	
RECEPÇÃO / QUARTOS / SALAS / COZINHA / WCS	CLASSE II A
LAVANDERIA / GARAGEM / COPA / ÁREA SERV. /	
PISO	CLASSE I

NOTAS:

- 1 - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA ATENDERÁ I.T. 20/11
- 2 - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DO TIPO BLOCO AUTÔNOMO C/ AUTONOMIA MÍNIMA 01 (UMA) HORA.
- 3 - HAVERÁ CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO EM TODAS AS ROTAS DE FUGA E SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, CONF. I.T. 10/11
- 4 - SISTEMA DE ALARME CONTRA INCÊNDIO C/ AUTONOMIA MÍNIMA 01 (UMA) HORA;
- 6 - SISTEMA DE DETECÇÃO DE FUMAÇA C/ AUTONOMIA MÍNIMA DE 01 (UMA) HORA
- 7 - SAÍDAS DE EMERGÊNCIAS CONFORME I.T. 11/11

DISTÂNCIA
IT. 09/04

FOLHA

18/23

Escala: 1:200

PROPRIETARIO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO Planta

Local: RODOVIA ANCHIETA, KM 17, São Bernardo do Campo / SP
Proprietário: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
Responsável pelo uso: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
Responsável Técnico: *Arnaldo Ramoska* Crea: 0601571324

Biotério

Desenho: Amanda Lopes

2146/2009

221/497/13