



IT 28 / 11 (GLP)	
AFASTAMENTO DE RECIPIENTES TRANSPORTÁVEIS EM RELAÇÃO A LOCAS DE RISCO	
LOCAS	AFASTAMENTO (M)
ALTURA DE BÓVOS DE ESSOTOS, ALGAS, PLANTAS, PÓDIO, CANALIS, E BALCÔES	1,5
MATERIAS DE FÁCIL COMBUSTÃO	3,0
PONTOS DE UNIÃO (INCLUSIVE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS)	3,0
DEPÓSITOS DE MATERIAS INFLAMMÁVEIS OU COMBURENTES	6,0
DEPÓSITO DE HIDROGÊNIO	15,0
REDES ELÉTRICAS	3,0

IT 28 / 11	
AFASTAMENTO DE RECIPIENTES TRANSPORTÁVEIS EM RELAÇÃO A PROJEÇÃO DA EDIFICAÇÃO	
QUANTIDADE GLP (kg)	AFASTAMENTO
240 ATE 1080	1,5

IT 28 / 11			
UNIDADE E CAPACIDADE EXTINTORA DE PO DE JUNTO A CENTRAL GLP			
CENTRAL GLP	EXTINTOR PORTÁTIL	EXTINTOR SOBRE RODAS	CARACTERÍSTICA
QUANTIDADE DE GLP (kg)	14"	CAPACIDADE	1"
271 e 1850	2	208	---

- NOTAS:
- 1 - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA ATENDENDO LT, 20 DO D.E. 56815/11
 - 2 - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DO TIPO BLOCO AUTÔNOMO C/ AUTONOMIA MÍNIMA 01 (UMA) HORA.
 - 3 - HAVERÁ CONTROLE DE MATERIAS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO EM TODAS AS ROTAS DE FUGA E SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, CONF. IT, 10 DO D.E. 56815/11.
 - 4 - SISTEMA DE ALARME CONTRA INCÊNDIO C/ AUTONOMIA MÍNIMA 01 (UMA) HORA.
 - 5 - A EDIFICAÇÃO IRÁ POSSUIR SISTEMA DE GLP CONFORME LT, 28/11.
 - 6 - SISTEMA DE DETECÇÃO DE FUMAÇA C/ AUTONOMIA MÍNIMA DE 01 (UMA) HORA.
 - 7 - SAÍDAS DE EMERGÊNCIAS CONFORME LT, 11/11.

CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E ÁREAS DE RISCOS QUANTO A OCUPAÇÃO			
GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO
E-1	ESCOLA	E-1	ESCOLA
RISCO BAIXO = 300 MJ / m²			

FOLHA

7/23

Escala: 1:200

PROPRIETÁRIO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROJETO TECNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
Planta

Local: RODOVIA ANCHIETA, KM 17, São Bernardo do Campo / SP
Proprietário: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
Responsável pelo uso: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
Responsável Técnico: Arnaldo Ramoska Crea: 0601571324

Bloco Beta - Planta Baixa

Desenho: Amanda Lopes

SUBSTITUI O PROJETO 821/0569/11 E FAT 221/497/13