

Polícia Militar do Estado de São Paulo
Corpo de Bombeiros
Serviço de Segurança contra Incêndio

2ª VIA PT Nº 209529 / 3548708 / 2014

APROVADO COM EXIGÊNCIA TÉCNICA

04 DEZ. 2014

ANALISADO PELA DAC
Confere com o original, conforme "Relatório de Análise" em anexo ao Projeto

Oficial Conferente

André Silva Pinto
1º Ten PM

CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E ÁREAS DE RISCOS QUANTO A OCUPAÇÃO			
GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO
E-1	ESCOLA	E-1	ESCOLA
RISCO BAIXO = 300 MJ / m ²			

NOTAS:

- 1 - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA ATENDERÁ IT 20/2011
- 2 - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DO TIPO BLOCO AUTÔNOMO C/ AUTONOMIA MÍNIMA 01 (UMA) HORA.
- 3 - HAVERÁ CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO EM TODAS AS ROTAS DE FUGA E SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, CONF.
- 4 - SISTEMA DE ALARME CONTRA INCÊNDIO C/ AUTONOMIA MÍNIMA 01 (UMA) HORA;
- 5 - A EDIFICAÇÃO IRÁ POSSUIR SISTEMA DE GLP CONFORME I.T. 28/11
- 6 - SISTEMA DE DETECÇÃO DE FUMAÇA C/ AUTONOMIA MÍNIMA DE 01 (UMA) HORA
- 7 - SAÍDAS DE EMERGÊNCIAS CONFORME I.T. 11/1011

SUBSTITUI O PROJETO 821/0569/11 E FAT 221/497/13

FOLHA

22/23

Escala: 1:200

PROPRIETÁRIO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

Planta

Local: RODOVIA ANCHIETA, KM 17, São Bernardo do Campo / SP
Proprietário: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
Responsável pelo uso: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
Responsável Técnico: *Arnaldo Ramoska* Crea: 0601571324

Bloco Zeta - Plantas

Desenho: Amanda Lopes