CUBÍCULO A SER ADICIONADO AO PAINEL EXISTENTE. INSTALADO NA CABINE DE ENTRADA DO EMPREENDIMENTO. O FORNECEDOR DEVERÁ INSTALAR UMA COLUNA COMPATÍVEL COM A EXISTENTE.


CUB. A INSTALAR
DISJUNTOR A SER INSTALADO 500MVA
RELÉ DEFINIR 50
50 - 50N
51 - 51N
51G - 51G
50BF - 50
27 - 27
59 - 59N
81 - 81O/U
81R - 81R
TC 1000/5 - 10B800
TC 500/5 - 10B800
TC 500/5 - 10B800
TP 13800/115 - 1P 1200VA
TP 13800/115 - 1P 1200VA
TC 500/5 - 10B800
TC 500/5 - 10B800
TC 500/5 - 10B800