CARGA INSTALADA (W)			BALANCEAMENTO DE CARGAS			22360
BARR	CIRC.	(W)	R	S	T	DESCRIÇÃO
EM	5.EM	100	50.00	50.00		ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
A 220/127V	5.1	560		280.00	280.00	ILUM. LABORATÓRIO DE AVIONICA
	RES	---				RESERVA
	RES	---				RESERVA
	RES	---				RESERVA
B 220/127V	5.T1	600	600.00			TOM. LABORATÓRIO DE AVIÔNICA
	5.T2	1250		1250.00		TOM. ESTAÇÃO DE TRABALHO
	5.T3	750			750.00	TOM. ESTAÇÃO DE TRABALHO
	5.T4	1300	650.00	650.00		TOM. LABORATÓRIO DE AVIÔNICA
	5.T5	1500	750.00		750.00	TOM. LABORATÓRIO DE AVIÔNICA
	5.T6	2000	666.67	666.67	666.67	TOM. LABORATÓRIO DE AVIÔNICA
	5.T7	300			300.00	TOM. RACK SOM
	RES	---				RESERVA
	RES	---				RESERVA
	RES	---				RESERVA
	RES	---				RESERVA
	RES	---				RESERVA
	RES	---				RESERVA
C 220/127V	RES	2000	2000.00			PREVISÃO
	RES	2000		2000.00		PREVISÃO
	RES	2000			2000.00	PREVISÃO
	RES	2000	1000.00	1000.00		PREVISÃO
	RES	2000	1000.00		1000.00	PREVISÃO
	RES	2000		1000.00	1000.00	PREVISÃO
	RES	2000	666.67	666.67	666.67	PREVISÃO
	RES	2000	666.67	666.67	666.67	PREVISÃO
TOTAL			8050.00	8230.00	8080.00	

POTÊNCIA NOMINAL INSTALADA	22.36	kW
POTÊNCIA RESERVA (30%)	6.71	kW
FATOR DE POTÊNCIA ADOTADO	0.95	
POTÊNCIA TOTAL DE ALIMENTAÇÃO	30.60	kVA
FATOR DE DEMANDA ADOTADO	0.80	
DEMANDA TOTAL DE ALIMENTAÇÃO	24.48	kVA
TENSÃO	220	V
CORRENTE NOMINAL	64.24	A

DIAGRAMA FUNCIONAL CONTATORES



POS. / CONTATO	LIGA (L)	REMOTO (R)
1 - 2	X	
3 - 4		X
5 - 6		X



LEGENDA

	CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA TRIPOLAR A SECO. CAPACIDADE DE CONDUÇÃO DE CORRENTE, CONFORME INDICADO NO DIAGRAMA.
20A	MINIDISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CURVA DE OPERAÇÃO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO CIRCUITO COMPATÍVEL COM O INDICADO PARA O PAINEL. CAPACIDADE DE CONDUÇÃO DE CORRENTE, CONFORME INDICADO AO LADO DO DISJUNTOR NO DIAGRAMA.
20A	MINIDISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR, CURVA DE OPERAÇÃO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO CIRCUITO COMPATÍVEL COM O INDICADO PARA O PAINEL. CAPACIDADE DE CONDUÇÃO DE CORRENTE, CONFORME INDICADO AO LADO DO DISJUNTOR NO DIAGRAMA.
20A	MINIDISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR, CURVA DE OPERAÇÃO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO CIRCUITO COMPATÍVEL COM O INDICADO PARA O PAINEL. CAPACIDADE DE CONDUÇÃO DE CORRENTE, CONFORME INDICADO AO LADO DO DISJUNTOR NO DIAGRAMA.
C1 AC-XX xxA	CONTATOR TRIPOLAR, CATEGORIA DE OPERAÇÃO E CAPACIDADE DE CONDUÇÃO DE CORRENTE, CONFORME INDICADO NO DIAGRAMA.
IDR-xxA 30mA	INTERRUTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR, COM SENSIBILIDADE DE 30mA E CAPACIDADE DE CONDUÇÃO DE CORRENTE INDICADO EM PLANTA.
IDR-xxA 30mA	INTERRUTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR, COM SENSIBILIDADE DE 30mA E CAPACIDADE DE CONDUÇÃO DE CORRENTE INDICADO EM PLANTA.
	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO. CATEGORIA DE UTILIZAÇÃO, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO E CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO CONTRA CURTO CIRCUITO INDICADO EM PLANTA.
	FUSÍVEL DIAZED (DZ). CORRENTE NOMINAL INDICADA NO DIAGRAMA (CONFORME O PROJETO).
	TRANSFORMADOR DE CORRENTE EM BARRA, RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO INDICADA NO DIAGRAMA.
	BOBINA ELETROMAGNÉTICA COM ENROLAMENTO ÚNICO. PARA UTILIZAÇÃO EM DIAGRAMAS FUNCIONAIS DE COMANDO.
	BOTÃO DE IMPULSO DESLIGA NA COR VERDE.
	BOTÃO DE IMPULSO LIGA NA COR VERMELHO.
	CONTATO NORMALMENTE ABERTO. PARA UTILIZAÇÃO EM DIAGRAMAS FUNCIONAIS DE COMANDO
Ø	BORNE.
L 0 R	CHAVE SELETORA TRÊS POSIÇÕES (LOCAL - DESLIGA - REMOTO) - INSTALADA EM PORTA DE PAINEL
	INDICAÇÃO DE CONDUTORES FASE, NEUTRO, RETORNO, TERRA E PEN

NOTAS:

1. TODOS OS ESPAÇOS RESERVA DEVERÃO TER FURAÇÃO PREVISTA NO BARRAMENTO PRINCIPAL PARA ALIMENTAÇÃO FUTURA.
2. O FABRICANTE DO PAINEL DEVERÁ VERIFICAR A BITOLA DO CABO ALIMENTADOR DESSE PAINEL PARA CERTIFICAR-SE DA NECESSIDADE DE AJUSTE DE INTERLIGAÇÕES ENTRE O ALIMENTADOR E O DISJUNTOR.
3. TODO DISJUNTOR DEVERÁ SER CURVA TIPO C.
4. PARA LISTA DE CABO VER DOCUMENTO CSB-PE-ELE-GER-MCL-01.
5. PARA ESPECIFICAÇÃO DOS PAINÉIS VER DOCUMENTO CSB-PE-ELE-GER-MDS.
6. OS MODELOS REFERENCIA PARA OS MULTIMEDIDORES QUE DEVERÃO SER ADOTADOS SÃO:
   MODELO PAC 3200 (SIEMENS)
   MODELO MCE-65 (ABB)
   MODELO PM5340 (SCHNEIDER)

Nº	MODIFICACÕES	APROVACÃO	DATA	APROVACÃO	DATA	OBSERVAÇÕES	DESENHOS DE REFERÊNCIA
10							
9							
8							
7							
6							
5							
4							
3	REVISÃO CONFORME RELATÓRIO DE ANALISE - 16.06.2017	JÉSSICA	12.10.2017				
2	REVISÃO CONFORME RELATÓRIO DE ANALISE - 02.03.2017	FABIO N.	07.04.2017				
1	EMISSÃO INICIAL	FERNANDO	27.01.2017				
0							
		AUTOR DO PROJETO		UFABC			

m a2 PROJETO & GERENCIAMENTO
rua machado de assis, 544
vila mariana são paulo sp
cep 04106 001
t 11 5579 0660
www.ma2.com.br

RESPONSÁVEL TÉCNICO: AZARIAS MACEDO JUNIOR — CREA: 0600787462
PROJETISTA: FERNANDO SANTANA — CREA: 5061760667
ASSINATURA:
CREA: — DATA: 21.03.2016
Nº PROJETO:

FACCIO ARQUITETURA
RUA MONTE APRAZÍVEL, 185 - VILA NOVA CONCEIÇÃO - SÃO PAULO - SP
CEP: 04513-030 - FONE: (11) 3045-7500
E-MAIL: PAULO@FACCIOARQUITETURA.COM.BR - SITE: WWW.FACCIOARQUITETURA.COM.BR

RESPONSÁVEL TÉCNICO: PAULO FACCIO NETO — CAU: A815330
PROJETISTA: DANIEL FAUSTO DE MENEZES — CAU: A50903-5
ASSINATURA:
CAU: 17338-0 — DATA: 21.03.2016
Nº PROJETO:

Universidade Federal do ABC
Campus São Bernardo do Campo
UFABC

ETAPA - ÁREA TÉCNICA: PROJETO EXECUTIVO - ELÉTRICA			PE-ELE
CONTEÚDO: DIAGRAMA UNIFILAR Q5-LT-LAB. AVIÔNICA			FOLHA: 11 / 23
LOCALIZAÇÃO - IDENTIFICAÇÃO: BLOCO PI			
ARQUIVO ELETRÔNICO: CSB-PE-ELE-HAG-DGR-405-11-R03	REVISÃO DA FOLHA: R03	ESCALA: S/ESC	DATA: 27/01/17

A1 = 594 x 841mm