



(APLICAR CONTRA-FLECHA DE 2,5 cm NO  
MEIO DAS VIGAS TRANSVERSAIS: V105 A V110 / V115 A V119)

- NOTAS:**
- 1- MEDIDAS EM CENTÍMETRO E NÍVEIS EM METRO.
  - 2- MATERIAIS:
    - CONCRETO MAGRO DE REGULARIZAÇÃO  $f_{ck} = 10 \text{ MPa}$
    - CONCRETO ESTRUTURAL  $f_{ck} = 30 \text{ MPa}$  (FATOR A/C<0,5)
  - 3- VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS E NÍVEIS NA OBRA.
  - 4- O CONTROLE TECNOLÓGICO PARA GARANTIA DA QUALIDADE DOS MATERIAIS E SERVIÇOS DEVERÃO SEGUIR TODAS AS RECOMENDAÇÕES CONSTANTES DAS SEGUINTES NORMAS DA ABNT: NBR12655, NBR7480, NBR 7481, NBR 7482 E NBR 7483.

[illegible]