

NOTAS:

- 1 - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA ATENDERÁ I.T. 20/11
- 2 - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DO TIPO BLOCO AUTONOMO C/ AUTONOMIA MINIMA 01 (UMA) HORA.
- 3 - HAVERÁ CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO EM TODAS AS ROTAS DE FUGA E SAIDAS DE EMERGÊNCIA, CONF. IT 10/11
- 4 - SISTEMA DE ALARME CONTRA INCÊNDIO C/ AUTONOMIA MINIMA 01 (UMA) HORA;
- 5 - SAIDAS DE EMERGENCIAS CONFORME I.T. 11/11

CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E ÁREAS DE RISCOS QUANTO A OCUPAÇÃO			
GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO
E-1	ESCOLA	E-1	ESCOLA
RISCO BAIXO = 300 MJ / m ²			



André Silva Pinto
1º Ten PM

FOLHA

13/23

Escala: 1:200

PROPRIETÁRIO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO Planta

Local: RODOVIA ANCHIETA, KM 17, São Bernardo do Campo / SP
 Proprietário: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
 Responsável pelo uso: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
 Responsável Técnico: *Arnaldo Ramoska* Crea: 0601571324

Bloco Delta - 2º Pavimento

Desenho: Amanda Lopes