

COMPARTIMENTAÇÃO
VERTICAL
NA FACHADA

1,2 m (WHMO)
1,2 m (WHMO)
1,2 m (WHMO)
1,2 m (WHMO)


(Em todos os pavimentos)

- NOTAS:
- 1 - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA ATENDERÁ IT 20/11
 - 2 - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DO TIPO BLOCO AUTÔNOMO C/ AUTONOMIA MÍNIMA 01 (UMA) HORA.
 - 3 - HAVERÁ CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO EM TODAS AS ROTAS DE FUGA E SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, CONF. IT 10/11
 - 4 - SISTEMA DE ALARME CONTRA INCÊNDIO C/ AUTONOMIA MÍNIMA 01 (UMA) HORA;
 - 5 - SAÍDAS DE EMERGÊNCIAS CONFORME IT 11/11

CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E ÁREAS DE RISCOS QUANTO A OCUPAÇÃO			
GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO
E-1	ESCOLA	E-1	ESCOLA
RISCO BAIXO = 300 MJ / m²			

LEGENDAS E NOTAS FOLHA 01/15

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (CMAR)	
TELO / TETO / REVEST. / QUARTO / SALAS / COZINHA / WC	CLASSE III A
LAVABO / SANIT. / COPIA / ÁREA SERV. /	CLASSE I
ESCALA / HALL	CLASSE III B
COBERTURA	CLASSE III B
PAREDE / ACABAMENTO	CLASSE III A
RECEPÇÃO / QUARTO / SALAS / COZINHA / WC	CLASSE III A
LAVABO / SANIT. / COPIA / ÁREA SERV. /	CLASSE III A
PAREDE / REVESTIMENTO	CLASSE III A
RECEPÇÃO / QUARTO / SALAS / COZINHA / WC	CLASSE III A
LAVABO / SANIT. / COPIA / ÁREA SERV. /	CLASSE I
PISO	CLASSE I



SUBSTITUI O PROJETO 821/0569/11 E FAT 221/497/13

FOLHA

5/23

Escala: 1:200

PROPRIETÁRIO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

Cortes

Local: RODOVIA ANCHIETA, KM 17, São Bernardo do Campo / SP

Proprietário: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

Responsável pelo uso: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

Responsável Técnico: *Arnaldo Ramoska* *Crea: 0601571324*

Bloco Alfa - Cortes

Desenho: Amanda Lopes