



UFABC – CENTRAL DE GLP DO PRÉDIO GAMA
4 Cilindros P-190Kg Cap. total: 760Kg
Planta

ESCALA; 1:100

IT 28 / 11	
AFASTAMENTO DE RECIPIENTES TRANSPORTÁVEIS EM RELAÇÃO A PROJEÇÃO DA EDIFICAÇÃO	
QUANTIDADE GLP (kg)	AFASTAMENTO
240 ATÉ 1080	1,5

IT 28 / 11				
UNIDADE E CAPACIDADE EXTINTORA DE PÓ BC JUNTO A CENTRAL GLP				
CENTRAL GLP	EXTINTOR PORTÁTIL	EXTINTOR SOBRE RODAS		
QUANTIDADE DE GLP (kg)	Nº	CAPACIDADE	Nº	CARACTERÍSTICA
271 a 1800	2	20B	—	—

IT 28 / 11 (GLP) 1º Ten PM	
AFASTAMENTO DE RECIPIENTES TRANSPORTÁVEIS EM RELAÇÃO A LOCAIS DE RISCO	
LOCAIS	AFASTAMENTO (M)
ALTURA DE DUTOS DE ESGOTOS, ÁGUAS PLUVIAIS, POÇO, CANALIZADAS E RALOS	1,5
MATERIAIS DE FÁCIL COMBUSTÃO	3,0
PONTOS DE IGNIÇÃO (INCLUSIVE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS)	3,0
DEPÓSITOS DE MATERIAIS INFLAMÁVEIS OU COMBURENTES	6,0
DEPÓSITO DE HÍDROGÊNIO	15,0
REDES ELÉTRICAS	3,0

André Silva Pinto

SUBSTITUI O PROJETO 821/0569/11 E FAT 221/497/13

FOLHA

6/23

Escala: 1:100

PROPRIETÁRIO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
Planta

Local: RODOVIA ANCHIETA, KM 17, São Bernardo do Campo / SP

Proprietário: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

Responsável pelo uso: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

Responsável Técnico: Arnaldo Ramoska

Crea: 0601571324

Central de GLP

Desenho: Amanda Lopes