



- NOTAS:
- 1 - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA ATENDIDA
LT. 20/11
 - 2 - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DO TIPO BLOCO AUTÔNOMO
C/ AUTONOMIA MÍNIMA 01 (UMA) HORA.
 - 3 - HÁVERÁ CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO
EM TODAS AS ROTAS DE FUGA E SAÍDAS DE EMERGÊNCIA. CONF.
IT. 10/11.
 - 4 - SISTEMA DE ALARME CONTRA INCÊNDIO C/ AUTONOMIA MÍNIMA 01 (UMA) HORA;
 - 5 - SAÍDAS DE EMERGÊNCIAS CONFORME LT. 11/11

CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E ÁREAS DE RISCOS QUANTO A OCUPAÇÃO			
GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESIGNAÇÃO
E-1	ESCOLA	E-1	ESCOLA
RISCO BAIXO = 300 MJ / m²			

SUBSTITUI O PROJETO 821/0569/11 E FAT 221/497/13

FOLHA

10/23

Escala: 1:200

PROPRIETÁRIO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
Planta

Local: RODOVIA ANCHIETA, KM 17, São Bernardo do Campo / SP
Proprietário: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
Responsável pelo uso: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
Responsável Técnico: Arnaldo Ramoska Crea: 0601571324

Bloco Delta - Pavimento Térreo

Desenho: Amanda Lopes