



1 HERBARIO  
Planta  
ESCALA: 1:200

NOTAS:			
1	-	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA ATENDERÁ IT 20/2011	
2	-	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DO TIPO BLOCO AUTONOMO C/ AUTONOMIA MINIMA 01 (UMA) HORA.	
3	-	HAVERÁ CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO EM TODAS AS ROTAS DE FUGA E SAIDAS DE EMERGÊNCIA, CONF.	
4	-	SISTEMA DE ALARME CONTRA INCÊNDIO C/ AUTONOMIA MINIMA 01 (UMA) HORA;	
5	-	A EDIFICAÇÃO IRÁ POSSUIR SISTEMA DE GLP CONFORME LT. 28/11	
6	-	SISTEMA DE DETECÇÃO DE FUMAÇA C/ AUTONOMIA MINIMA DE 01 (UMA) HORA	
7	-	SAIDAS DE EMERGÊNCIAS CONFORME LT. 11/1011	

CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E ÁREAS DE RISCOS QUANTO A OCUPAÇÃO			
GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO
E-1	ESCOLA	E-1	ESCOLA
RISCO BAIXO = 300 MJ / m²			

IT 28 / 11 (GLP)	
AFASTAMENTO DE RECIPIENTES TRANSPORTAVEIS EM RELAÇÃO A LOCAIS DE RISCO	
LOCAIS	AFASTAMENTO (M)
ALTURA DE DUTOS DE ESGOTOS, ÁGUAS PLUVIAIS, POÇOS, CANALETAS E RALOS	1,5
MATERIAS DE FÁCIL COMBUSTÃO	3,0
PONTOS DE IGNIÇÃO (INCLUSIVE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS)	3,0
DEPÓSITOS DE MATERIAS INFLAMAVEIS OU COMBURENTES	6,0
DEPOSITO DE HIDROGENIO	15,0
REDES ELETRICAS	3,0

IT 28 / 11	
AFASTAMENTO DE RECIPIENTES TRANSPORTAVEIS EM RELAÇÃO A PROJEÇÃO DA EDIFICAÇÃO	
QUANTIDADE GLP (kg)	AFASTAMENTO
240 ATÉ 1080	1,5

IT 28 / 11				
UNIDADE E CAPACIDADE EXTINTORA DE PÓ BC JUNTO A CENTRAL GLP				
CENTRAL GLP	EXTINTOR PORTÁTIL	EXTINTOR SOBRE RODAS		
QUANTIDADE DE GLP (kg)	Nº	CAPACIDADE	Nº	CARACTERISTICA
271 a 1800	2	208	—	—

SUBSTITUI O PROJETO 821/0569/11 E FAT 221/497/13

FOLHA

17/23

Escala: 1:200

PROPRIETARIO

RESPONSAVEL TECNICO

PROJETO TECNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO  
Planta

Local: RODOVIA ANCHIETA, KM 17, São Bernardo do Campo / SP  
Proprietário: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC  
Responsável pelo uso: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC  
Responsável Técnico: Arnaldo Ramoska Crea: 0601571324

Herbário

Desenho: Amanda Lopes