PLANTA 3º PAVIMENTO

ESCALA 1:100

LEGENDA

- SIRENE DE ALERTA, h=2.20m
- ACIONADOR MANUAL TIPO "QUEBRA VIDRO", h=1,30m
- BOTOEIRA LIGA/ DESLIGA (INSTALAÇÃO APARENTE)
- DETECTOR DE FUMAÇA NO TETO
- TUBULAÇÃO PARA ALARME DE INCÊNDIO NO FORRO
- TUBULAÇÃO PARA ALARME DE INCÊNDIO NO PISO
- ELETROCALHA GALVANIZADA LISA, COM TAMPA – DIM. INDICADAS
- "T" HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA COM TAMPA
- CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA COM TAMPA
- PERFILADO LISO COM TAMPA, DIM. 38X38mm
- SAIDA LATERAL PERFILADO ELETRODUTO
- SAIDA DERIVAÇÃO PARA PERFILADO TIPO "T"
- CONDULETE TIPO "L"/ "T"/ "X", RESPECTIVAMENTE
- TUBULAÇÃO QUE SOBE/ DESCE, RESPECTIVAMENTE
- CAIXA DE PASSAGEM, DIM. 4"x4", h=0,30m
- CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, DIM. 20x20x10cm OU INDICADA, EMBUTIDA NO FORRO
- al — FIAÇÃO DE ALARME DE INCÊNDIO
- cbi — FIAÇÃO DE ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCÊNDIO

NOTAS

1)– ELETRODUTOS NÃO DIMENSIONADOS SERÃO DE ø1";
2)– TODA TUBULAÇÃO APARENTE OU NO FORRO SERÁ EM AÇO GALVANIZADO CLASSE L2 MÉDIO;
3)– TODA TUBULAÇÃO EMBUTIDA NO PISO SERÁ EM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, COM TERMINAÇÃO EM BUCHA E ARRUELA;
4)– DEIXAR ARAME GUIA PASSADO EM TODAS AS TUBULAÇÕES;
5)– PARA A EXECUÇÃO DA OBRA OBSERVAR MEMORIAL DESCRITIVO;
6)– PARA AS DESCIDAS NOS PONTOS DE BOTOEIRA E ALARME DEVE SER REDUZIDA A TUBULAÇÃO PARA ø1/2";
7)– TODA TUBULAÇÃO DESTINADA A ALARME DE INCÊNDIO E COMANDO SERÁ PINTADA NA COR VERMELHA;

RAMOSKA & CASTELLANI
Sra.Lt.2899
Rua Ribeiro Pires,402 - Bairro Maua
CEP 09580-690 - Sao Caetano do Sul - SP
FONES (011)4238-0282/4238-7652

BENNO PERELMUTTER ARQUITETURA PLANEJAMENTO LTDA
ARQ. BENNO PERELMUTTER
ARQ. MARCEL PEIRIADO

Descrição de revisão

REVISÃO	DESCRIÇÃO	
01	REVISÃO - CONFORME PROJETO DE COMBATE A INCENDIO	23/11/2009

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
COORDENAÇÃO DE PROJETOS - UFABC/SBC

OBRA: CSB - CAMPUS SÃO BERNARDO
FASE: PROJETO EXECUTIVO
DISCIPLINA: ELÉTRICA — DISCIPLINA: E — REVISÃO: 01
LOCAL: RUA DO TÚNEL S/Nº
DESCRIÇÃO: BLOCO DELTA - PESQUISAS - 3º PAVIMENTO DETECÇÃO E ALARME DE INCENDIO
FOLHA: 04/04
PROJETO: RAMOSKA & CASTELLANI — DESENHO: Carolina Rodrigues — DESCRIÇÃO: — ESCALA: 1/100
RESP.TÉC.: ARNALDO RAMOSKA — CREA: 0601571324 — DATA: 15/10/09

CSBBLPE–E–AI–130–R01

TABELA DE PENAS P/ PLOTAGEM EM PRETO

PENA	COR	ESPESS.
1	7	0.1
2	7	0.25
3	7	0.3
4	7	0.25
5	7	0.15
6	7	0.15
7	7	0.1
8	7	0.2
9	7	0.1
10	7	0.10
11	7	0.15
121	7	0.15
124	7	0.35
211	7	0.7
230	7	0.5
252	252	0.2